



Korea Fire Industry  
Technology Institute  
17088 I 331, Jisam-ro, Gilheung-gu,  
Yongin-si, Gyeonggi-do  
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064-5  
www.kfi.or.kr

# Request Test Report

No. 1805431 Ho

1. Applicant

- Company : Space Power Co., LTD
- Address : 1st Floor, 2249, Donghae-daero, Cheongha-myeon, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

2. Sample Nmae : Quickstop Automatic fire extinguishing agent (Quickstop 119)

- Fire extinguisher weight : 27 g, Size : (138 x 1.5) mm
- Digestion Lab Size : (0.14 x 0.12 x 0.4)m, Opening Area :  $\varnothing 32$  mm<sup>2</sup>개

3. Date of receipt and number : 2018. 7. 20., No. 1805431 Ho

4. Test Result

Test Item	Test Standard	Sample Name	Test Result	Test Remarks
Digestion Test (B)	It is extinguished and does not re-ignite within 90 seconds after the end of precombustion. Test Conditions : (20±3)℃	Quickstop Automatic fire extinguishing agent	Digested	Sample Photo : See Attached

\* Use : For self reference

\* Test Method : KFI Certification Standard for Fire Extinguishing Equipment (Standard No.174 Ho, 2015. 1. 13.)  
Test results under Article 4, paragraph 2 (Extinguishing Test).

5. Person in charge of examination : Jaehoon Choi (Phone : 031-289-2897)

2018 Y 8 M 1D

## Korea Institute of Fire Industry, President



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.  
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

